

Windkraftwerke in der Oberpfalz (Nennleistung größer 10 kW)

in Betrieb!

Statistik des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE), Regionalverband Oberpfalz

Ansprechpartner: Dr. Peter Niebauer (Tel. 0941/5041915, Handy: 0163/6740150, email: p.niebauer@bwe-regional.de, www.windenergie-bayern.de)

Stand: 1. Februar 2012

Nr	Inbetriebsnahme	Hersteller	Typ	Nennleistung (kW)	Rotordurchmesser (m)	Nabenhöhe (m)	Gesamthöhe (m)	Landkreis / kreisfreie Stadt	PLZ	Gemeinde/Markt/Stadt
48	2012	ENERCON	E-101	3000	101	135	185,5	Regensburg	93176	Beratzhausen
47	2012	ENERCON	E-101	3000	101	135	185,5	Regensburg	93176	Beratzhausen
46	2012	ENERCON	E-101	3000	101	135	185,5	Regensburg	93176	Beratzhausen
45	2012	Vestas	V-112	3000	112	140	196	Amberg-Sulzbach	92280	Kastl
44	2012	ENERCON	E-82	2300	82	138,4	179,4	Amberg-Sulzbach	92265	Edelsfeld
43	2011	ENERCON	E-82	2300	82	138,4	179,4	Amberg-Sulzbach	92265	Edelsfeld
42	2011	ENERCON	E-82	2300	82	138,4	179,4	Amberg-Sulzbach	92272	Freudenberg
41	2011	ENERCON	E-82	2300	82	138,4	179,4	Amberg-Sulzbach	92272	Freudenberg
40	2011	ENERCON	E-82	2.300	82,0	138,4	179,4	Neumarkt	92367	Velburg
39	2011	ENERCON	E-82	2.300	82,0	138,4	179,4	Neumarkt	92367	Velburg
38	2011	ENERCON	E-82	2.300	82,0	138,4	179,4	Neumarkt	92367	Velburg
37	2011	ENERCON	E-82	2.300	82,0	138,4	179,4	Neumarkt	92367	Velburg
36	2011	ENERCON	E-82	2.300	82,0	138,4	179,4	Neumarkt	92367	Velburg
35	2011	Vestas	V-90	2.000	90,0	125,0	170,0	Neumarkt	92367	Pilsach
34	2011	Vestas	V-90	2.000	90,0	125,0	170,0	Neumarkt	92367	Pilsach
33	2011	REpower	3.4M	3.400	104,0	128,0	180,0	Neumarkt	92369	Sengenthal
32	2010	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	149,4	Neumarkt	92367	Neumarkt
31	2009	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	149,4	Neumarkt	92367	Velburg
30	2007	ENERCON	E-82	2.000	82,0	109,0	150,0	Neumarkt	92367	Pilsach
29	2006	ENERCON	E-48	800	48,0	76,0	100,0	Regensburg	93176	Beratzhausen
28	2004	ENERCON	E-70	2.000	71,0	100,8	136,3	Neumarkt	92367	Pilsach
27	2003	ENERCON	E-58	1.000	58,3	89,0	118,3	Neumarkt	92369	Sengenthal
26	2004	Pfleiderer	PWE650S	600	50,0	75,0	100,0	Neumarkt	92364	Deining
25	2003	Pfleiderer	PWE650S	600	50,0	75,0	100,0	Neumarkt	92364	Deining
24	2003	Pfleiderer	PWE650S	600	50,0	75,0	100,0	Neumarkt	92364	Deining
23	2003	Lagerwey	LW-750	750	50,0	75,0	100,0	Cham	93426	Roding
22	2003	SeeBA	SB-56	850	56,0	71,0	99,0	Tirschenreuth	92681	Erbendorf
21	2003	SeeBA	SB-56	850	56,0	71,0	99,0	Tirschenreuth	92681	Erbendorf
20	2003	SeeBA	SB-56	850	56,0	71,0	99,0	Tirschenreuth	92681	Erbendorf
19	2002	Pfleiderer	PWE650S	600	50,0	75,0	100,0	Neumarkt	92358	Seubersdorf
18	2002	NEG-Micon	NM-60	1.000	60,0	70,0	200,0	Neumarkt	92334	Berching
17	2002	ENERCON	E-40	600	44,0	78,0	100,0	Neumarkt	92283	Lauterhofen
16	2001	ENERCON	E-58	1.000	58,3	70,5	99,8	Neumarkt	92334	Berching
15	2000	AN Bonus	1,3 MW/62	1.300	62,0	68,0	100,0	Neustadt a.d.WN	92726	Waidhaus
14	2000	AN Bonus	1,3 MW/62	1.300	62,0	68,0	100,0	Neustadt a.d.WN	92726	Waidhaus
13	2000	ENERCON	E-58	1.000	58,3	70,5	99,8	Neumarkt	92369	Sengenthal
12	1999	ENERCON	E-40	600	44,0	65,0	87,0	Neumarkt	92348	Berg
11	1998	ENERCON	E-40	500	40,3	65,0	85,2	Neumarkt	92348	Berg
10	1998	ENERCON	E-40	500	40,3	65,0	85,2	Stadt Regensburg	93057	Regensburg
9	1998	ENERCON	E-40	500	40,3	65,0	85,2	Neumarkt	92331	Parsberg
8	1998	ENERCON	E-40	500	40,3	65,0	85,2	Neumarkt	92334	Berching
7	1998	Fuhrländer	FL-100	100	21,0	35,0	46,5	Regensburg	93183	Kallmünz
6	1995	ENERCON	E-40	500	40,3	50,0	70,2	Tirschenreuth	95671	Bärnau
5	1994	ENERCON	E-40	500	40,3	50,0	70,2	Tirschenreuth	95671	Bärnau
4	?	Micon	M 530-175	175	26,0	30,0	43,0	Tirschenreuth	95703	Plößberg
3	1992	Lagerwey	LW 18-80	80	18,0	30,0	39,0	Tirschenreuth	95671	Bärnau
2	?	Ventis	20-100	100	20,0	33,0	43,0	Cham	93437	Furth i. Wald
1	?	Tacke	TW-80	80	21,0	40,0	50,5	Tirschenreuth	92681	Erbendorf

Anzahl: 48

Gesamtleistung (MW):

65,94

Abgebaut

1998	DEWIND	D4	600	46,0	60,0	83,0	Neustadt a.d.WN	92670	Windischeschenbach
ca. 1990	Südwind	N12/30	37	12,0	36,0	42,0	Neustadt a.d.WN	92685	Floß