



Fernleitungen sind nachrichtlich geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
 Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Gemeinde Windischeschenbach
 Gemarkung Bernstein
 Regierungsbezirk Oberpfalz
 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Gemeinde Windischeschenbach
 Gemarkung Neuhaus

Unterlage 3.2
Blatt 40/98

1. Deckblatt

Taking power further

380/110-kV-Leitung Reg.-Bezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht Ltg.Nr. B160 Lage-/Grunderwerbsplan Mast Nr. 158 - Mast Nr. 162

1 Errichtung der 380/110-kV-Leitung Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht, Ltg.Nr. B160 (TenneT)
2 Rückbau der 380/220/110-kV-Leitung LH-08-B111 (TenneT) UW Etzenricht - UW Mechenreuth;
14 Neuansbindung des 110-kV-Anschl. Windischeschenbach B160A (Bayerwerk Netz GmbH) von Mast 161 (B160) (TenneT) über bestehende Masten 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Umbeseilung auf bestehende 380-kV-Traversen; Abbau der 110-kV-Traversen der Masten 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Neubau der 110-kV-Maste 4 und 6; Neuansbindung des UW Windischeschenbach (B160A) (Bayerwerk Netz GmbH) an die 380/110-kV Leitung B160 (TenneT) am Mast 161 durch Neubau der 110kV Masten 1 und 6 bzw. über die bestehenden Masten 58-55 der Leitung B111 (LH-08-B111). Umbeseilung inkl. neues LWL-ESLK auf den bestehenden 380-kV-Traversen und Abbau der 110kV-Traversen der Masten 58-55 (LH-08-B111)

Legende:

<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">Mastrummer</td> <td style="width: 30%;">Masttyp</td> <td style="width: 40%;">Feldlänge</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WA160-24.00</td> <td>325.0'</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>T1-26.00</td> <td></td> </tr> </table> <p> temp. Arbeitsfläche mit Zuwegung (Rückbau) dingl. zu sicherm. Zuwegung dingl. zu sicherm. Flächenanspr. (Neubau) bestehender Schutzstreifen temp. Flächenanspr. (Neubau) temp. Flächenanspr. (Rückbau) temp. Flächenanspr. durch Schutzgerüste (Neubau/Rückbau) </p>	Mastrummer	Masttyp	Feldlänge	1	WA160-24.00	325.0'	2	T1-26.00		<p>Grenzen:</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">Land</td> <td style="width: 70%;">Bauwerksnummer</td> </tr> <tr> <td>Regierungsbezirk</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Flurstücksnummer</td> </tr> <tr> <td>Stadt/Gem.</td> <td>Abspannmast</td> </tr> <tr> <td>Gemarkung</td> <td>Tragmast</td> </tr> <tr> <td>Flurstück</td> <td>Eigentümerschlüsselnr.</td> </tr> <tr> <td>Waldeinschlag</td> <td>Grundstücksordnungsnr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Neubau/Rückbau</td> </tr> </table>	Land	Bauwerksnummer	Regierungsbezirk	86	Kreis	Flurstücksnummer	Stadt/Gem.	Abspannmast	Gemarkung	Tragmast	Flurstück	Eigentümerschlüsselnr.	Waldeinschlag	Grundstücksordnungsnr.		Neubau/Rückbau
Mastrummer	Masttyp	Feldlänge																								
1	WA160-24.00	325.0'																								
2	T1-26.00																									
Land	Bauwerksnummer																									
Regierungsbezirk	86																									
Kreis	Flurstücksnummer																									
Stadt/Gem.	Abspannmast																									
Gemarkung	Tragmast																									
Flurstück	Eigentümerschlüsselnr.																									
Waldeinschlag	Grundstücksordnungsnr.																									
	Neubau/Rückbau																									

Blauentwurf entspricht Deckblattänderung

Planfeststellungsunterlagen

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH L.V. <i>P. Rönig</i> <i>E. Loh</i> <i>U. G. G.</i> I.A. <i>G. Heintz</i>	15.03.2019 bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde: Dienststempel / Unterschrift: Planfeststellungsbehörde:
---	---

Maßstab: 1:2000 Einheit: Meter imp GmbH Lise-Meitner-Straße 8 89081 Ulm Part of Sweco	<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">Datum</td> <td style="width: 70%;">Name</td> </tr> <tr> <td>Bearb. 25.07.2018</td> <td>Dißel</td> </tr> <tr> <td>Gepr. 14.12.2018</td> <td>Pfeiffer</td> </tr> <tr> <td>Norm DIN EN 50341-2-4: 04/2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fachbereich TL</td> <td></td> </tr> </table>	Datum	Name	Bearb. 25.07.2018	Dißel	Gepr. 14.12.2018	Pfeiffer	Norm DIN EN 50341-2-4: 04/2016		Fachbereich TL	
Datum	Name										
Bearb. 25.07.2018	Dißel										
Gepr. 14.12.2018	Pfeiffer										
Norm DIN EN 50341-2-4: 04/2016											
Fachbereich TL											

1. Deckblatt Zust. Änderung Datum Name Urspr.:	
---	--