



Vegetation dichter als 350m an Leiterschleife
 Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Unterlage 4.2
Blatt 09/57
60

Tennet

Taking power further

380/110-kV-Leitung Reg.-Bezirksgrenze Oberfranken/ Oberpfalz - UW Etzenricht Ltg.Nr. B160 Längenprofil

Mast Nr. 116 - Mast Nr. 120

1. Deckblatt

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 500

Maßstab

DIN VDE-Bestimmung : DIN VDE 0219 / DIN EN 50341-2-4: 09/2019 (Einszone 2, Windzone II)

Masttyp : DA-4-DE

Beseilung : 2x3x4 S65-AL1/72-ST1A, MZS-L6 0N/mm² (380-kV)
Leitersel : 2x3x1 S65-AL1/72-ST1A, MZS-L6 0N/mm² (110-kV)

Erdsel : 1x10P0W-10588 1xL8 SHF 102/13/61-A205A-13/41 dghl bei 10°C, MZS-r2 2N/mm²
Luftkabel/sonstige Belegung : 1x10P0W-10588 1xL8 SHF 102/13/61-A205A-26/51 dghl bei 10°C, MZS-L6 5N/mm²
Kettenlänge : DA-L6 50m 1327N1 1380-kV (DA-L6 50m 1030N1 110-kV)
Seitliche Überhöhung : 16,70 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlagen

Satzung gemäß ausgelegt in der Zeit vom bis

Ziel und Ort der Auslegung sind vor Auslegung öffentlich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Öffentlich / Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

ang. Geom. Lisa-Maria Strauß 8 89081 Loh

Datum Name

Bearb: 24.08.2018 Schwabe

Gepr: 14.12.2018 Pfeiffer

Norm: DIN EN 50341-2-4: 04/2016

Fachbereich: TL

Fremdleistungen sind nachrichtlich geführt
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit
Geodaten: Bayerische Vermessungsverwaltung