



Unterlage 4.2



380/110-kV-Leitung Etzenricht - Schwandorf Ltg. Nr. B161

LÄNGENPROFIL

Mast-Nr. 61 - Mast-Nr. 64

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/EN 50341/04.16 EIS 2	WIND 1	TEMP.: 80°C
Gestänge	: D-2-D-2015.3		
Beseilung			
Leiteseil	: 2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; $\alpha_c = 46.0$ N/mm ²		
Erdseil	: 1 x 122-AL1/71-ST1A; dhgl. zum Leiteseil bei EDS		
Luftkabel	: 1 x 122-AL3/61-A20SA-13.4; dhgl. zum Leiteseil bei EDS		
Ketten	: DA = 7.00m; VK = 4,70m		
Seitliche Überhöhung	: 15.5 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen		
Datum der Profilaufnahme	: 04/2015		

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
Aufgestellt Bayreuth, 17.08.2018		von _____ bis _____	
i.V. <i>Eckert</i>		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortüblich bekannt gemacht worden	
i.d. Person <i>Friedrich</i>		Gemeinde: _____	
Firma Omexom	Maßstab: Länge 1:2000 Höhe 1:500	Einheit: Meter	Dienstsigel/Unterschrift: _____
Hochspannung GmbH		Datum: 13.12.2017	Küfer
		Datum: 26.03.2018	Schindler
		Zustand: _____	
		Org. Einheit: _____	
		Tennet Taking power further	
Zust:	Änderung	Datum	Blatt 23/44